



C E R T I F I C A T E

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO — TIPO DI PRODUZIONE — MODULO B EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE — PRODUCTION TYPE — MODULE B

0068-GAR-B-035-2019

MTIC INTERCERT S.r.l., Organismo Notificato 0068, certifica che i seguenti apparecchi:
MTIC INTERCERT S.r.l., Notified Body 0068, hereby certify that the following appliances:

Apparecchio <i>Appliance</i>	Filtri per gas. <i>Gas filters.</i>
Tipo(i) <i>Type(s)</i>	GF...SC....
Fabbricante <i>Manufacturer</i>	TECNOCONTROL Srl Via Miglioli, 47 - 20090 SEGRATE (MI)
Sito(i) di fabbricazione <i>Manufacturing facility(ies)</i>	TECNOCONTROL Srl Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS)


rispettano i requisiti essenziali del
Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi
meets the essential requirements as described in the Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on appliances burning gaseous fuels

L'apposizione della marcatura CE sul prodotto è subordinata alla valutazione di conformità secondo il presente certificato di esame UE del tipo e uno dei moduli di cui all'allegato III (C2 o D o E o F) del Regolamento (UE) 2016/425
The CE marking on the product is subject to conformity assessment according to this EU type examination certificate and one of the modules listed in Annex III (C2 or D or E or F) of Regulation (EU) 2016/425

Una descrizione degli specifici tipi in termini di nomi dei modelli, dei tipi di apparecchi e categorie è riportata nell'allegato n.1 al presente certificato formato da n. 3 pagine.
A description of the specific types like model names, appliance types and categories is given in the annex n. 1 to this certificate of n. 3 pages.

Data prima emissione <i>First issue</i>	18.03.2019	Data scadenza <i>Expiry date</i>	17.03.2029
Data emissione corrente <i>Current issue</i>	18.03.2019	Revisione no. <i>Revision nr.</i>	00



Rho, 18.03.2019 
Per. Ind. Samuele Mantella

MTIC INTERCERT Certification Body



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO n. 1 AL CERTIFICATO

ANNEX n. 1 TO CERTIFICATE

0068-GAR-B-035-2019

Un apparecchio rappresentativo della produzione prevista, denominato "tipo", è stato messo a disposizione dal richiedente e, MTIC InterCert Srl, in qualità di organismo notificato n. 0068, ha eseguito gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare che le soluzioni adottate dal fabbricante rispondessero ai requisiti essenziali previsti dal Regolamento (rapporti di prova n. **HK 0357-13 del 30.03.2015**).

*A single product, representative of the expected production, identified as "type", was made available to us by the applicant and MTIC InterCert Srl, as notified body no. 0068, has carried out the appropriate examinations and/or tests necessary to verify that the solutions adopted by the manufacturer meet the essential requirements of the Regulation (test reports **HK 0357-13 del 30.03.2015**).*

1. Lista delle revisioni

Revision list

Rev. 00 emessa in data / issued on 18.03.2019

2. Verifica del fascicolo tecnico di costruzione

Verification of technical construction file

Positivo – Positive

3. Manuale di istruzione d'uso e manutenzione presentati nella lingua

Instruction handbook for use and maintenance in the language

Italiana – Italian

Inglese – English

4. Condizioni di validità /Requirements for the validity

I dispositivi certificati devono essere utilizzati in apparecchi a gas in accordo alle caratteristiche tecniche di cui al punto 6 di questo allegato.

The certified appliances shall be incorporated in gas appliances according to technical data reported in this annexe at point 6.

Data prima emissione

First issue

18.03.2019

Data scadenza

Expiry date

17.03.2029

Data emissione corrente

Current issue

18.03.2019

Revisione no.

Revision nr.

00



Rho, 18.03.2019

Per. Ind. Samuele Mantella

MTIC INTERCERT Certification Body



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO n. 1 AL CERTIFICATO

ANNEX n. 1 TO CERTIFICATE

0068-GAR-B-035-2019

5. **Nome del modello**

Model name

GF015SC	GF020SC	GF025SC
GF015SC-10B	GF020SC-10B	GF025SC-10B

Da/From DN 15 a/to DN 25.

6. **Descrizione dei dispositivi sottoposti ad esame di certificazione**

Description of the tested devices

Filtri per gas con corpo e coperchio in alluminio, con elemento filtrante sostituibile con le seguenti caratteristiche:

Gas filter with aluminium body and cover with repl filtering element having the following characteristics:

Gruppo / Group	2
Tipi di gas utilizzati / Types of used gas	I, II e III famiglia / family
Temperature di utilizzo / Operating temperature range	Da / From -20°C a / to +80°C

Data prima emissione
First issue 18.03.2019

Data emissione corrente
Current issue 18.03.2019

Data scadenza
Expiry date 17.03.2029

Revisione no.
Revision nr. 00



Rho, 18.03.2019

Per. Ind. Samuele Mantella

MTIC INTERCERT Certification Body



C E R T I F I C A T E

ALLEGATO n. 1 AL CERTIFICATO

ANNEX n. 1 TO CERTIFICATE

0068-GAR-B-035-2019

Modello <i>Model</i>	Raccordo di entrata <i>Inlet gas connection</i>	Massima pressione nominale <i>Maximum nominal pressure</i>	Portata nominale (ΔP 2mbar – aria) <i>Nominal flow rate (ΔP 2mbar – air)</i>
GF015SC	½" (DN15)	6 bar	6 m ³ /h
GF015SC-10B		10 bar	
GF020SC	¾" (DN20)	6 bar	11 m ³ /h
GF020SC-10B		10 bar	
GF025SC	1" (DN25)	6 bar	13 m ³ /h
GF025SC-10B		10 bar	

Data prima emissione 18.03.2019

First issue

Data emissione corrente 18.03.2019

Current issue

Data scadenza

Expiry date

Revisione no.

Revision nr.

17.03.2029

00



Rho, 18.03.2019

Per. Ind. Samuele Mantella

MTIC INTERCERT Certification Body